

| 番号 | 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 管轄 |
|----|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------|
| | | | 公表該当違反事項 | 根拠法令等の状況 | 違反の位置等 | | |
| 1 | 北一ビル | 郡山市清水台二丁目13番29号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 平成30年5月7日 | 郡山消防署 |
| 2 | タカラヤ第3倉庫 | 郡山市日和田町字竹ノ内5番地1 | スプリンクラー設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 平成30年8月17日 | 郡山消防署 日和田分署 |
| 3 | 有限会社鎌田商店 | 田村市船引町北移字大畑210番地 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 平成30年9月7日 | 田村消防署 |
| 4 | てる美ビル | 郡山市安積三丁目17番地 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 平成30年9月28日 | 郡山消防署 安積分署 |
| 5 | 有限会社 テル・コーポレーション | 郡山市片平町字新蟻塚133 | 1. 屋内消火栓設備未設置 2. 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 1.1階店舗部分 2.建物全体 | 平成30年10月2日 | 郡山消防署 喜久田基幹分署 |
| 6 | ディスカウントショップ 古泉 船引店 | 田村市船引町笹山字岩ノ作741番地3 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 平成31年2月28日 | 田村消防署 |
| 7 | 有限会社 家具ショップヤマダ | 郡山市桑野四丁目5-25、5-22 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和元年7月9日 | 郡山消防署 |
| 8 | 土屋ビル | 田村市船引町船引字南町通138番地 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和元年7月24日 | 田村消防署 |
| 9 | K'sビル | 田村市船引町船引字下中田30-1 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和元年8月8日 | 田村消防署 |
| 10 | アミューズパーク郡山 | 郡山市安積町日出山二丁目80番地 | スプリンクラー設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 1階及び2階 | 令和2年4月13日 | 郡山消防署 安積分署 |

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物もあります。

| 番号 | 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 管轄 |
|----|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | 公表該当違反事項 | 根拠法令等の状況 | 違反の位置等 | | |
| 11 | JOB314 | 郡山市安積二丁目98番地 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和2年7月1日 | 郡山消防署 安積分署 |
| 12 | ELECT | 郡山市安積二丁目110番地 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和2年7月1日 | 郡山消防署 安積分署 |
| 13 | 有限会社 みなと葬祭会館 別館 | 田村市常葉町常葉字西田91-1 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和2年9月23日 | 田村消防署 常葉分署 |
| 14 | 栄来本店 | 郡山市久留米五丁目92番地 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和2年11月9日 | 郡山消防署 |
| 15 | 一二三屋郡山図景店 | 郡山市図景一丁目13-2 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和2年11月24日 | 郡山消防署 |
| 16 | 堂前レジデンス | 郡山市堂前町26-11 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年2月1日 | 郡山消防署 |
| 17 | 八光建設株式会社ラボット | 郡山市並木二丁目1-1 | 1. 屋内消火栓設備未設置 2. スプリンクラー設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 1. 建物全体 2. 1階 | 令和3年3月1日 | 郡山消防署 |
| 18 | 庵ぐら2号ビル | 郡山市中町12番7号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年3月12日 | 郡山消防署 |
| 19 | 郡山アカデミービル | 郡山市駅前一丁目14番3号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年3月29日 | 郡山消防署 |
| 20 | ニューマリッチ菜根 | 郡山市菜根二丁目10番9号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年5月24日 | 郡山消防署 |

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物もあります。

| 番号 | 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 管轄 |
|----|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|
| | | | 公表該当違反事項 | 根拠法令等の状況 | 違反の位置等 | | |
| 21 | 株式会社一休さん大黒堂 郡山新さくら通り本店 | 郡山市島二丁目42番24号 | 1. 屋内消火栓設備未設置 2. 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年7月14日 | 郡山消防署 |
| 22 | ディスカウントショップ古 泉 郡山亀田店 | 郡山市下亀田24番地4 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年7月27日 | 郡山消防署 |
| 23 | 日光塗料株式会社郡山営業 所 | 郡山市安積町荒井字南千保9番地1 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年8月12日 | 郡山消防署 安積分署 |
| 24 | ブイチェーン開成三丁目店 | 郡山市開成三丁目9-1 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年8月16日 | 郡山消防署 |
| 25 | 株式会社フジサワマテリア ル | 郡山市香久池一丁目13-1 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 建物全体 | 令和3年8月23日 | 郡山消防署 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物もあります。