

| 番号 | 防火対象物の名称                  | 防火対象物の所在地            | 違反の内容                                   |                    |             | 公表日              | 管轄        |
|----|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|
|    |                           |                      | 公表該当違反事項                                | 根拠法令等の状況           | 違反の位置等      |                  |           |
| 1  | ゆるりと菜村さ来桑野店               | 郡山市桑野三丁目 11 番 13 号   | 屋内消火栓設備未設置（1 階）<br>自動火災報知設備未設置（1 階）     | 消防法第 17 条<br>第 1 項 | 1 階         | 令和 6 年 9 月 18 日  | 郡山消防署     |
| 2  | パッション虎丸                   | 郡山市虎丸町 8 番 10 号      | 自動火災報知設備未設置                             | 消防法第 17 条<br>第 1 項 | 建物全体        | 令和 6 年 10 月 24 日 | 郡山消防署     |
| 3  | 医療法人慈繁会付属<br>トータルヘルスクリニック | 郡山市字山崎 171 番地        | スプリンクラー設備未設置                            | 消防法第 17 条<br>第 1 項 | 建物全体        | 令和 7 年 7 月 17 日  | 郡山消防署     |
| 4  | アップガレージ郡山店                | 郡山市桜木一丁目 6 番 5 号     | 屋内消火栓設備未設置                              | 消防法第 17 条<br>第 1 項 | 建物全体        | 令和 7 年 9 月 18 日  | 郡山消防署     |
| 5  | 石井産業株式会社 本社倉庫             | 郡山市田村町上行合字辰ノ尾 6 番地 2 | スプリンクラー設備未設置（1 階部分）<br>屋内消火栓設備未設置（建物全体） | 消防法第 17 条<br>第 1 項 | 1 階<br>建物全体 | 令和 7 年 10 月 22 日 | 郡山消防署田村分署 |

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物もあります。