



# 飛沫防止シート設置時の注意点




新型コロナウイルス感染症の感染予防として、飛沫防止シートを設置する場合、火気から適切な距離をとるとともに、以下の点にご注意ください。また、改めて防火管理者を中心に、災害時の**避難管理**の再徹底と、職員（従業員）への防災教育をお願いします。

## 誘導灯

- ☑ 視認障害となっていないか（見えない状態）


※ 何枚か重なるなどして誘導灯が見えづらくなることがあります



## 通路

- ☑ 避難の妨げになっていないか

※ 通路の幅が確保されていたとしても、災害時に倒れて避難通路を防ぐことがないように設置してください



## 自動火災報知設備（煙感知器）

※ 設置の方法によっては、煙を感知しなくなる恐れがあります

- ☑ 煙感知器から距離（60cm以上）がとれているか
- ☑ 天井との間に煙が通るスペースがあるか

